

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司651.91KW分布式光伏发电项目

编号: CZZH-KSHXN-PZJL-003

日期及天气: 2022年09月23日	施工单位: 浙江西子联合工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区2号楼(组件安装)	
旁站监理开始时间: 15:00	旁站监理结束时间: 17:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位现场管理人员1人, 施工人员5人。 2、监理检查施工单位施工人员、机具安排, 经查现场人员符合施工进度要求。 3、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。 监理情况: 旁站施工过程中, 经查组件搬运安装按照施工方案工艺标准进行, 符合规范要求。	
	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字):  2022年09月23日	

注: 本表一式____份, 由监理项目部留存。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备