

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司651.91KW分布式光伏发电项目

编号: CZZH-KSHXN-PZJL-004

日期及天气: 2022年09月26日	施工单位: 浙江西子联合工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区2号楼(组件安装)	
旁站监理开始时间: 07:30	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位现场管理人员1人, 施工人员5人。 2、监理检查施工单位施工人员、机具安排, 经查现场人员符合施工进度要求。 3、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。 监理情况: 旁站施工过程中, 经查组件搬运安装按照施工方案工艺标准进行, 符合规范要求。 	
发现的问题及处理情况: 组件安装过程中施工人员有按压组件行为; 组件上摆放施工器具。现场警告施工人员, 同时按照业主要求下发监理工程师通知单。	
旁站监理人员(签字): 朱月明	2022年09月26日

注: 本表一式 份, 由监理项目部留存。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备