

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-001

日期及气候：2022年09月29日 晴	工程地点：光伏区B区鱼塘
旁站监理的部位及工序：光伏支架桩基单桩竖向抗压承载力检测	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:50

施工情况：按照设计及规范要求对光伏支架桩基单桩竖向抗压承载力检测（随机选取180号桩、181号桩、182号桩进行竖向抗压承载力检测）。



监理情况：

1. 检查现场施工人员及特种作业人员的资质，符合要求。
2. 对检测人员进行安全交底；
3. 检查检测人员资质及检测设备在合格期内；
4. 桩基单桩竖向抗压承载力检测符合设计要求。

发现问题：

检测人员进入施工现场没有佩戴安全帽，穿着短裤及凉鞋。

处理意见：

要求检测人员穿着工作服及劳保鞋，正确佩戴安全帽进入施工现场。

备 注：

施工单位：浙江阳明电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：冯昌树

旁站监理人员（签字）：蒋振平

2022年09月29日

2022年09月29日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建