


安全旁站监理记录表

工程名称：佛山旭阳工业园1086.72kw分布式光伏发电项目

编号：ZHH-AQPZ-005

日期及气候：2022.11.（19-21）晴	工程地点：旭阳工业园
旁站监理的部位及工序：组件吊装	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：18:00
施工情况：   施工人员13人，1人指挥，安全员就位，安全完成吊装。	
监理情况： 查看吊车人员资质，无问题；检查吊车绳索无问题，吊车周围拉警戒线，安全旁站。	
发生情况： 无	
处理意见： 无	
施工企业：陕西TCL光伏工程有限公司 项目部（签字）：张应花 2022年11月21日	监理企业：漳州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：陈大伟 2022年11月21日



扫描全能王 创建