

旁站监理记录表

工程名称:佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-YBPZ-001

日期: 2022 年 <u>12</u> 月 <u>4</u> 日		天气: 晴 温度: <u>18</u> °C — <u>22</u> °C		施工单位: 陕西 TCL 光伏工程有限公司	
旁站监理的部位或工序: 停电并柜					
旁站监理开始时间: 20:00			旁站监理结束时间: 次日 8:00		
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>10</u> 人。 3、检查集电母排、电压及规格。 4、铜牌连接制作符合规范要求。 5、接地线焊接是否牢固。 6、外观检查整齐有序、固定强度符合要求。 7、施工人员良好制作工艺。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 上道工序已验收合格。 施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品。					
发现的问题及处理情况: <u>无</u>					
旁站监理人员 (签字): <u>张立贞</u>			施工负责人 (签字): <u>张立贞</u>		
2022 年 12 月 4 日			2022 年 12 月 4 日		



扫描全能王 创建

