

旁站监理记录表

工程名称：中车株洲电力机车有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：LTDL--ZJDLGF-PZJL-001

日期及天气：2023.01.04 多云	施工单位：株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
旁站监理的部位或工序：B10-B14 电缆敷设	
旁站监理开始时间：09:00	旁站监理结束时间：11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员到岗情况:施工人员均持证上岗、安全防护设施及佩戴到位、安全员及施工队长在现场监督、巡查。 2、缆线的布放自然平直，未产生扭绞、打圈街头等现象，未受外力的挤压和损伤； 2、缆线两端都贴有标签，标明编号，标签书写清晰，端正和正确； 3、交接间、设备间对绞电缆预留长度是 0.5m~1m,工作区为 10~30mm;光缆布放宜盘留，预留长度宜为 3~5m；	
发现的问题及处理情况： 无安全及质量问题	
旁站监理人员（签字）：陈渝	2023 年 01 月 04 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。