

旁站监理记录表

工程名称：樱花卫厨（中国）有限公司 1.49MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-YHWC-PZ-

日期：2022 年 12 月 17 日 天气：晴	施工单位：江苏中鑫趋势新能源有限公司										
旁站监理的部位或工序：低压并网电缆绝缘电阻测试											
旁站开始时间：10：30	旁站结束时间：18：30										
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次耐压试验总工作负责人：王清泉，电工人员 2 人，所有人员均持有上岗证。现场监理人员：李大超 试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章；接地网测试步骤严格按本工程“电气设备试验方案”实施，试验方案已经审核。 经检查试验所需仪器、仪表、工器具、测试线及接地桩等符合要求，试验用仪器有检定合格证，测量点的布点与数量满足要求。 <table><tr><td>测试结果（R</td><td>1#并网柜至 1#并网点</td><td>2#并网柜至 2#并网点</td><td>3#并网柜至 3#并网点</td></tr><tr><td>≥20MΩ）</td><td>523MΩ</td><td>545MΩ</td><td>568MΩ</td></tr></table> 测试前连续 10 天以上晴天，绝缘电阻取最小值。 测试结果符合设计、规范及强制性标准要求。				测试结果（R	1#并网柜至 1#并网点	2#并网柜至 2#并网点	3#并网柜至 3#并网点	≥20MΩ）	523MΩ	545MΩ	568MΩ
测试结果（R	1#并网柜至 1#并网点	2#并网柜至 2#并网点	3#并网柜至 3#并网点								
≥20MΩ）	523MΩ	545MΩ	568MΩ								
发现的问题及处理情况：无											
旁站监理人员（签字）：李大超		2022 年 12 月 17 日									

本表由监理部填写，项目监理部自存 1 份，建设单位留存 1 份。