

旁站监理记录

工程名称: 天台那城压烘铸150mm电压光十冷光可补项目

编号: 018

旁站的关键部位、 关键工序	升压站主变电流互感器及 套管实验	施工单位	常州天台智慧能源工程 有限公司
旁站开始时间	2023年02月23日9时20分	旁站结束时间	2023年02月23日11时30分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 现场实验人员4人, 管理人员2人, 实验记录人员1人, 人员符合要求。
2. 现场用电设备安全可靠, 已做好防火措施。
3. 实验机械和工具有: ①大电流发生器, 用途为: 电流互感器通流测试, 设备编号: RK-1112-001; 生产厂家: 武汉新升。②高压介电损耗测试仪。
4. 实验测试, 油浸式变压器为别A、B、C、D, 四个, 电流为150A。

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员(签字): 郭长荣

日期: 2023年02月23日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。