

旁站监理记录

工程名称: 天台那城万精佳150mm+20mm+15mm+12mm

编号: 016

旁站的关键部位、 关键工序	11kV综合铜钢绞线拉拔 实验	施工单位	常州天合智慧能源有限公司
旁站开始时间	2023年02月16日10时00分	旁站结束时间	2023年02月16日10时30分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 现场实验人 2 人, 管理人员 3 人, 记录人 1 人,
2. 施工实验设备安全可靠, 设备完好, 运转正常,
3. 施工机械和工具为: HC-Vx 微型拉拔仪. 产品编号: SSP1803042
产品地址: 北京海创阳科技有限公司,
4. 拉拔实验结果为: 11.077 kN, 10.871 kN, 14.311 kN, 均合格

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 王学东

日期: 2023年02月16日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。