

旁站监理记录

工程名称: 天台肥城石料厂 150MW 炉内脱硫工程

编号: 023

旁站的关键部位、 关键工序	升压站 GIS 气密性试验	施工单位	常州天台智慧能源工程 有限公司
旁站开始时间	2023 年 03 月 15 日 14 时 30 分	旁站结束时间	2023 年 03 月 15 日 15 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工管理人员 人, 试验人员 人, 安全员 1 人。
2. 试验设备: JLD24L, SF6 精密露点仪
3. 电流互感器, 气密性试验断路器电容式电压互感器、高压隔离开关, 母线支柱绝缘子已安装到位。
4. 相关常规试验已经合格, 具备耐压试验的条件。
5. 施工单位已对专业分包单位做好施工技术交底, 安全交底。
6. 试验设备装置运行正常。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 李兴

日期: 2023 年 03 月 15 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。