

旁站监理记录

工程名称:天合阳光储能电站150MW光伏+渔光互补项目,

编号: 027

旁站的关键部位、 关键工序	升压站 110kV 避雷器	施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司.
旁站开始时间	2023 年 04 月 10 日 09 时 10 分	旁站结束时间	2023 年 04 月 10 日 11 时 15 分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 现场实验人员 2 人, 管理人员 2 人, 记录人员 1 人, 人员符合要求.
2. 110kV 避雷器主要试验内容: ① 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻; ② 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 0.7U_{1mA} 直流参考电压下的泄漏电流; ③ 检查金属氧化物避雷器直流参考电压计数量及运行情况.
3. 本次实验主要器材: ① 三回路高压器直流电阻测试仪, 生产厂家: 湖北众拓高压电气设备有限公司.
② XE151F-400kV/5mA 直流高压发生器, 生产厂家: 苏州欣思达电气有限公司.
③ 2TJS-112 变频介电损耗测试仪, 生产厂家: 湖北众拓高压电气设备有限公司.
4. 本次试验过程中未发生异常.

发现的问题及处理情况:

旁站过程中未发现问题

旁站监理人员(签字): 贾锐

日期 2023 年 04 月 10 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。