

旁站监理记录

工程名称: 永合里城配电网10kV线路迁改工程

编号: 039

旁站的关键部位、 关键工序	耐压试验、交流耐压试验	施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司
旁站开始时间	2023年05月02日08时30分	旁站结束时间	2023年05月02日10时30分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 本次耐压试验负责人及试验人员, 所有人员均持证上岗, 试验设备为湖北众振高压试验电气设备有限公司, K2X-10kV 控制箱, 试验装置一套, 试验用仪器均有合格证。
2. 试验人员按要求戴安全帽, 穿工作服;
3. 耐压试验前, 按本工段“高压电缆头耐压试验方案”实施, 试验方案经厂内职能部门代表确认, 试验过程人员到试验站。
4. 试验前对试验用的设备、机械、材料进行检查, 耐压前确认试验接线正确, 各试验设备接线完全可靠。
5. 试验加压过程中, 严禁接近被试设备的带电部分。
6. 试验结束后, 应检查试验设备, 电缆头及被试电缆头, 方可进行下一道工序。

发现的问题及处理情况:

本次试验结果无异常。

旁站监理人员(签字):

魏树华

日期: 2023年05月02日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。