

旁站监理记录

工程名称: 元台肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目 编号: 038

旁站的关键部位、 关键工序	送出线路1500电缆 耐压试验。	施工单位	常州元台新能源 工程有限公司。
旁站开始时间	2023年05月28日09时00分	旁站结束时间	2023年05月28日11时00分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 试验人员2人, 安全监护人员1人, 施工项目技术负责人到场。
2. 试验设备: KSS-30A智能型变频串联谐振耐压试验装置。
3. 设备来源: 西安福润德电子科技有限公司, 轻型高压谐振
抗器。
4. 电缆A、B、C三相绝缘电阻试验前测量绝缘电阻分别:
试验前100MΩ, 试验前100MΩ(设备: KSS-30A变频串联谐振
耐受量)。工作状态良好。
5. 施加电压: ; 持续时间: 60分钟。
6. 试验过程电压无突变。
7. 试验设备对比已报验监理单位。

发现的问题及处理情况:

本次试验过程电压无突变。

旁站监理人员(签字):

魏树成

日期: 2023年05月08日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。