

旁站监理记录

工程名称: 天合阳光储能电站150MW光伏+储能项目

编号: 038

旁站的关键部位、 关键工序	1. 电缆敷设 2. 电缆井中间接头	施工单位	常州天合储能工程技术有限公司
旁站开始时间	2023年05月08日11时40分	旁站结束时间	2023年05月08日15时00分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工单位指导书已向监理单位审核通过, 主要内容和要求内容齐全, 施工人员进行技术交底。
2. 施工管理人员 2 人, 安装人员 2 人, 均已到岗, 设备, 材料已运到到位。
3. 电缆型号, 电压及规格符合设计要求, 绝缘良好。
4. 电缆中间接头及附件齐全, 无损伤。
5. 施工制作工艺符合规程及产品技术要求。
6. 接地线直接接至接地网, 接地端子压接可靠, 相色标识正确。

发现的问题及处理情况:

绝缘层砂纸打磨, 清洗干净; 监理人员旁站整个电缆终端头制作过程。

旁站监理人员(签字):

魏树刚

日期: 2023年05月08日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。