

旁站监理记录表

工程名称：廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

编号：HPLY-JSZY-PZ-001

日期：2023年01月01日 天气：晴	施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：1#并网柜电缆头制作	
旁站开始时间：2023年01月01日09时30分	旁站结束时间：2023年01月01日15时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员<u>1</u>人、安装人员<u>4</u>人，是☐否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。 3、电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☒否□良好。 4、电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。 5、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。 6、接地线连接安装是☒否□可靠。 7、接线端子压接是☒否□可靠。 8、相色标志是☒否□正确。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>邱华</u> 2023年 1月 1日	