

旁站监理记录表

工程名称：廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

编号：HPLY-JSZY--PZ-002

日期：2023年01月04日 天气：晴

施工单位：浙江阳明电力建设有限公司

旁站监理的部位或工序：1#挤压车间逆变器电缆头制作

旁站开始时间：2023年01月04日10时30分

旁站结束时间：2023年01月04日17时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。
- 2、施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是☐否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。
- 3、电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☒否□良好。
- 4、电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。
- 5、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。
- 6、接地线连接安装是☒否□可靠。
- 7、接线端子压接是☒否□可靠。
- 8、相色标志是☒否□正确。

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）：

邱华

2023年 1 月 4 日