

质量旁站监理记录表

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目
编号：HDWL-ZLPZ-008

日期及天气：2023 年 9 月 10 日 多云		施工单位：中建凯德电子工程设计有限公司	
旁站监理的部位或工序：开关站 ZRC-YJV22-8.7/15KV3*95 电缆终端制作			
旁站监理开始时间：7:20		旁站监理结束时间 10:50	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次电缆终端采用浙江广帮电缆附件有限公司 10KV 三芯户外冷缩终端，该产品证书齐全，符合 GB/T11022-2011 的要求，施工前准备工作充分，施工人员证件齐全有效，工具、仪表及材料齐全，施工工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。 附现场照片：			
			
发现的问题及处理情况：			
旁站监理人员（签字）： 年 月 日			