

旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-016

日期：2023 年 05 月 20 日	天气：晴	施工单位：中铁电气化局集团第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：SVG 设备就位安装		
旁站开始时间：2023 年 05 月 20 日 9 时 40 分	旁站结束时间：2023 年 05 月 20 日 10 时 30 分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，变压器基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 7 人、安装人员 7 人、安全员 1 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、检查所有试验设备及试品外壳是否可靠接地，接取电源线是否牢固，电源是否符合要求，漏电保护开关动作是否灵敏。 5、SVG 设备中心是 ☒ 否 ☐ 与基础中心线重合，是 ☐ 否 ☐ 做好外壳接地工作。 6、检查 SVG 设备，是 ☒ 否 ☐ 符合制造厂技术文件规定。		
发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）：黎建光		2023 年 5 月 20 日