

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

旁站监理记录表

编号: ZHJL-PXJY-JC-

日期及气候: 2024年05月10日 多云 气温: 17-28℃		施工地点: 东郑光伏区11#、12#、15#、16#	
旁站监理的部位或工序: 东郑光伏11#、12#、15#、16#、箱变高压电缆终端制作			
旁站监理开始时间: 上午08:00时		旁站监理结束时间: 下午18:30时	
施工情况: 本工程采用的是山西永立合电力技术有限公司高压 $3 \times 185\text{mm}^2$ 三芯户外终端, 现场对东郑光伏箱变高压电缆终端进行制作安装。施工准备工作充分, 工具、仪表及材料齐全、人员操作证齐全, 施工人员按照35KV三芯电缆冷缩终端安装工艺指导书进行施工, 施工工序正确, 操作比较规范。施工单位安全、技术人员在场指导。 监理情况: 监理人员一直在现场旁站至施工结束, 监理人员已经对进场电缆终端材料进行了检查, 规格尺寸符合设计要求、表面无损坏、合格证明资料齐全。监理人员在现场已要求施工单位电缆头制作时操作符合35KV三芯电缆终端安装工艺指导书, 经检查工序正确, 电缆芯线相色分清, 排列整齐, 线头压接牢固, 安装工艺合格。			
			
发现问题: 现场少数垃圾未清理。			
处理意见: 已要求现场施工人员清理干净。			
备注 (包括处理结果): 无。			
承包单位: 上海电力安装第一工程有限公司 质检员: <u>张继华</u>		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>王强</u>	
日期: 2024年5月10日		日期: 2024年5月10日	

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存 1 份。