

质量旁站监理记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号:

日期及天气: 2024 年 08 月 18 日 多云

施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 27#箱变 3*240 交流电缆终端制作

旁站监理开始时间: 08:05

旁站监理结束时间 11:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程采用乐清市鹏睿电气厂生产的 1KV 热缩终端附件，证书齐全，质量符合 GB/T12706.4-2008 标准要求，对 27#箱变 ZC-YJLY23-1.8/3KV 3*240 交流电缆终端安装，施工前准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工时工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。

附现场照片:



发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

刘德文

2024 年 08 月 18 日