

质量旁站监理记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及天气：2024 年 08 月 21 日 晴

施工单位：上海电力安装第一工程有限公司

旁站监理的部位或工序：22#27#箱变 3*95 高压电缆终端制作

旁站监理开始时间：14:10

旁站监理结束时间 16:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程采用长缆科技集团有限公司 35KV 三芯硅橡胶户内终端附件，证书齐全，质量符合国家相关标准要求，对 22#27#箱变 ZC-YJLY23 26/35KV 3*95 电缆终端安装，施工前准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。

附现场照片：



发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：刘德友

2024 年 08 月 21 日