

质量旁站监理记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号:

日期及天气: 2024 年 09 月 01 日 晴

施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 21#、23#上塔高压电缆终端制作

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间 17:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程采用长缆科技集团有限公司 35KV 三芯硅橡胶户内终端附件，证书齐全，质量符合国家相关标准要求，对 21#、23#上塔 ZC-YJLY23 26/35KV 3*95、3*185 电缆终端制作，施工前准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。

附现场照片:



发现的问题及处理情况:

现场部分垃圾未及时清理，结束后已安排人员进行了清理。

旁站监理人员 (签字): 刘德文

2024年 9月 01 日