

# 旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：PZJL-004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候：2024.01.29 气候 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 工程地点：广立工商业光伏区                                              |  |
| 旁站监理的部位或工序：铝合金导轨吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                            |  |
| 旁站监理开始时间：9:20                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 旁站监理结束时间：11:20                                             |  |
| 作业项目主要风险分析                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1) 轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2) 吊装过程中钢丝绳断裂 3) 刹车失灵 重物滑落；4) 高处坠落。      |  |
| 施工情况：<br>1、组件吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护；<br>2、安装人员人数 18 人,汽车吊 1 台；<br>3、高空作业人员佩戴安全带，所有施工人员佩戴安全帽。<br>4、警戒线以拉好；                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |  |
| 监理情况：监理全程旁站<br>1、审核同意组件吊装施工方案、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全；<br>2、检查组件吊装工三级安全教育及安全技术交底实施情况完成；<br>3、检查组件吊装工持证上岗情况,人证对应一致；<br>4、监督组件吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案 求要；<br>5、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区封闭；<br>6、检查组件吊装工系安全带和佩戴安全帽情况下符合要求；<br>7、检查组件吊装施工安全设置情况是符合要求；<br>8、检查现场配置专用的 灭火器材和设备情况符合要求； |  |                                                            |  |
| 发现问题：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |
| 处理意见：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |
| 备注：                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                            |  |
| 施工单位（章）：<br><br>施工管理人员： <u>温清波</u><br><br>2024 年 01 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                               |  | 项目监理部（章）：<br><br>旁站监理人员： <u>陈瀚</u><br><br>2024 年 01 月 29 日 |  |

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。