旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目　编号：HZGF-015

日期及气候：2024.04.27 气候　晴	工程地点：赵家山施工区域
旁站监理的部位或工序：立柱、支架吊装	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：10:30
作业项目主要危险分析	1）轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2）吊装过程中钢丝绳断裂 3）杀车失灵重物滑落；4）高处坠落。

施工情况：

1、组件吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护；
2、安装人员人数 42 人,汽车吊 1 台；
3、高空作业人员佩戴安全带，所有施工人员佩戴安全帽.
4、警戒线以拉好；

监理情况：监理全程旁站

1、审核同意吊装施工方案 、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全；
2、检查吊装工三级安全教育及安全技术交底实施情况完成；
3、检查吊装工持证上岗情况,人证对应一致；
4、监督吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案 求要；
5、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区封闭;
6、检查吊装工系安全带和佩戴安全帽情况下符合要求;
7、检查吊装施工安全设置情况是符合要求;
8、检查现场配置专用的 灭火器材和设备情况符合要求;

发现问题：

无

处理意见：

无

备注：

施工单位（章）： 施工管理人员：温洋旭 2024 年 04 月 27 日	项目监理部（章）： 旁站监理人员：陈渝 2024 年 04 月 27 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。