

旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：PZJL-021

日期及气候：2024.06.06 气候 阴		工程地点：赵家山光伏施工区域	
旁站监理的部位或工序： 支架吊装			
旁站监理开始时间：10:20		旁站监理结束时间：11:30	
作业项目主要危险分析		1) 轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2) 吊装过程中钢丝绳断裂 3) 刹车失灵重物滑落；4) 高处坠落。	
施工情况： 1、支架材料吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护； 2、安装人员人数 46 人,汽车吊 1 台； 3、高空作业人员佩戴安全带，所有施工人员佩戴安全帽。 4、警戒线以拉好；			
监理情况：监理全程旁站 1、审核同意吊装施工方案、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全； 2、检查吊装工三级安全教育及安全技术交底实施情况完成； 3、检查吊装工持证上岗情况,人证对应一致； 4、监督吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案 要求； 5、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区封闭； 6、检查吊装工系安全带和佩戴安全帽情况下符合要求； 7、检查吊装施工安全设置情况是符合要求； 8、检查现场配置专用的 灭火器材和设备情况符合要求；			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注：			
施工单位（章）： 施工管理人员： 温陈星 2024 年 06 月 06 日		项目监理部（章）： 旁站监理人员： 陈渝 2024 年 06 月 06 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。