

# 旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：PZJL-024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候：2024.06.27 气候 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 工程地点：赵家山光伏施工区域                                       |  |
| 旁站监理的部位或工序： 变压器、JP 柜吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                      |  |
| 旁站监理开始时间：15:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 旁站监理结束时间：16:50                                       |  |
| 作业项目主要危险分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1) 轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2) 吊装过程中钢丝绳断裂 3) 刹车失灵重物滑落；4) 高处坠落。 |  |
| <p>施工情况：</p> <p>1、设备吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护；</p> <p>2、安装人员人数 6 人,汽车吊 1 台；</p> <p>3、高空作业人员佩戴安全带，所有施工人员佩戴安全帽。</p> <p>4、警戒线以拉好；</p>                                                                                                                                                                                                     |  |                                                      |  |
| <p>监理情况：监理全程旁站</p> <p>1、审核同意吊装施工方案、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全；</p> <p>2、检查吊装工三级安全教育及安全技术交底实施情况完成；</p> <p>3、检查吊装工持证上岗情况,人证对应一致；</p> <p>4、监督吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案 求要；</p> <p>5、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区封闭；</p> <p>6、检查吊装工系安全带和佩戴安全帽情况下符合要求；</p> <p>7、检查吊装施工安全设置情况是符合要求；</p> <p>8、检查现场配置专用的 灭火器材和设备情况符合要求；</p> |  |                                                      |  |
| <p>发现问题：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |  |
| <p>处理意见：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |  |
| 备注：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                      |  |
| 施工单位（章）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 项目监理部（章）：                                            |  |
| 施工管理人员： 温陈星                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 旁站监理人员： 陈渝                                           |  |
| 2024 年 06 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2024 年 06 月 27 日                                     |  |

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。