

旁站监理记录表

工程名称：宁波韩电电器有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号:NBHD-CZZH-PZ-006

日期：2023 年 10 月 02 日 天气：晴	施工单位：浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：接入柜停电改造	
旁站开始时间：2023 年 10 月 02 日 08 时	旁站结束时间：2023 年 10 月 02 日 13 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 1 人、安装人员 3 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 3、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 4、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 5、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 6、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 7、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况：安装完成 绝缘符合规范要求	
旁站监理人员（签字）：杨金钊 2023 年 10 月 02 日	