


电气旁站监理记录表

上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目
编号：SLBX-DQPZ-001

日期及气候： 2024.01.01 晴	工程地点： 斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司
旁站监理的部位及工序： 并网柜并柜	
旁站监理开始时间： 9:00	旁站监理结束时间： 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>6</u> 人。 3、检查集电母排、电压及规格。 4、铜排连接制作符合规范要求。 5、接地线联接牢固。 6、外观检查整齐有序、固定强度符合要求。 7、施工人员良好制作工艺。 	
监理情况：到达现场后，检查施工单位现场质检、安全人员，已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品	
发生情况：无	
处理意见：无	
施工企业：浙江西子联合工程有限公司 项目部（签字）： 2024 年 月 日	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2024 年 月 日

