



旁站记录

工程名称: 梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目

编号: MZCN-ZH-JLPB-A7-001

旁站关键部位、关键工序	升压站独立基础	承包单位	中国电建集团梅州工程有限公司
旁站开始时间	2024年4月14日7时40分	旁站结束时间	2024年4月14日12时10分
天气情况	多云转晴	气温	22-33 ⁰

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 一、升压站独立基础承台浇筑施工旁站。A、B轴①、②轴共4根)共计:16根。
- 二、梅州仲润混凝土有限公司。有出厂合格证,开盘鉴定,配合比报告及水电检测性能检测报告等资料齐全。C30砼。
- 三、现场做试压块见证工作。
- 四、监理人员到位,施工单位工长、安全员、电工到位及现场浇筑管理人员到位。
- 五、浇筑前对轴线和钢筋型号及间距进行检查验收。

发现的问题及处理情况:

升压站独立基础有泥沙土,要求施工单位整改清理干净。

已处理。

旁站监理人员(签字): 王登荣

日期: 2024.4.14.

本表一式 2 份,由监理项目部留存。