

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号:TXGY-CZZH-PZ-A06-007

旁站的关键部位、 关键工序	箱变低压侧交流电缆头制 作安装	施工单位	信息产业电子第十一设计研究 院科技工程股份有限公司
旁站开始时间	2024 年 11 月 11 日 9 时 30 分	旁站结束时间	2024 年 11 月 11 日 17 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过,主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人,是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 3、电缆型号,电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计,绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 4、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全,无损伤。 5、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 6、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 7、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。			
发现问题及处理情况: 旁站监理人员(签字)  2024 年 11 月 11 日			

注:本表一式 1 份,项目监理机构留存。