

# 表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
| 旁站的关键部位、关键工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 升压站并网柜高压电缆、<br>电缆头制作     | 施工单位   | 安徽成和电力建设有限公司              |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 年 4 月 16 日 8 时 00 分 | 旁站结束时间 | 2025 年 4 月 16 日 12 时 20 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>本工程采用的是 35KV 冷缩户内终端，现场对 1#集电线路区域 1#方阵升压站并网柜高压电缆头进行制作。施工准备工作充分，工具、仪表及材料齐全、人员操作证齐全，施工人员按照 35KV 电缆终端安装工艺指导书进行施工，施工工序正确，操作比较规范。</p> <p>监理人员一直在现场旁站至施工结束，监理人员已经对进场电缆终端材料进行了检查，规格尺寸符合设计要求、表面无损坏、合格证明资料齐全。监理人员在现场已要求施工单位电缆头制作时操作符合 35KV 电缆终端安装工艺指导书，经检查工序正确，电缆芯线相色分清，排列整齐，线头压接牢固，安装工艺合格。</p> |                          |        |                           |
| <p>发现问题及处理情况：</p> <p>无。</p> <div style="text-align: right;"> <p>旁站监理人员（签字） </p> <p>2025 年 04 月 16 日</p> </div>                                                                                                               |                          |        |                           |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。