

旁站监理记录

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目
编号: ZXYDDK01-JLPZ-20241215

日期及气候：2024/12/15	晴天	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：电缆头制作		
旁站监理开始时间：12月15日9:00	旁站监理结束时间：12月15日17:00	
施工情况： 1、现场施工人员6人，监护人1人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。		
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合资质要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、电缆头制作采用压接连接，连接处牢固，压接后导体表面无明显裂纹、毛刺等缺陷，经抽查电阻值，均在允许范围内，符合电气连接质量标准。		
发现问题及处理方法：一个电缆头接地线未压实，现场已整改压实。		
备注：无		
总包单位：福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员：_____	旁站监理人员：_____	
_____年 月 日	_____年 月 日	

本表一式 3 份,由项目监理机构填写,建设管理单位存 1 份,项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

