

旁站监理记录表

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号： ZXYS DK -ZHJL-PZ-004

日期：2024 年 12 月 23 日 天气：晴	施工单位：丽水昌宁建设有限公司
旁站监理的部位或工序：6#厂房逆变器汇流箱电缆头制作	
旁站开始时间：2024 年 12 月 23 日 9 时 00 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 23 日 16 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否□已通过中间验收，基础及构筑物是☒否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒否□正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>3</u> 人，是☒否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☒否□良好。 5、电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否□可靠。 8、接线端子压接是☒否□可靠。 9、相色标志是☒否□正确。 发现的问题及处理情况 无 旁站监理人员（签字）：<u>王在松</u> 2024 年 12 月 23 日	

