安全旁站监理记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目　　编号：7

<table>
<tr><td colspan="2">现场工作内容</td><td colspan="3">吊运混凝土配重块</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业地点</td><td colspan="3">厂区内道路</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业项目
主要危险分析</td><td colspan="3">1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工现场安全文明施工评价</td><td>组织管理</td><td colspan="3">吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 4 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。安全员对施工人员已进行技术交底。</td></tr>
<tr><td>平面布置</td><td colspan="3">地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定</td></tr>
<tr><td>安全措施</td><td colspan="3">相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">现场主要问题</td><td colspan="2">无</td><td rowspan="2">监理有关措施</td><td>施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果：
无</td><td>复验意见：
能按照监理指令执行操作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">旁站时间</td><td>开始</td><td>2024.11.27 6:00</td><td rowspan="2">对应作业</td><td>现场准备工作就位</td></tr>
<tr><td>结束</td><td>2024.11.27 14:00</td><td>现场整理工作完善</td></tr>
</table>

旁站监理人员（签名）：　　作业负责人（签名）：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App