

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-001

日期及气候: 2025、04、05 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 20KV 电流互感器。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: QJ44 双臂电桥、ZC-7 2500V 兆欧表、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025 年 04 月 05 日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目


编号: ZHJL-PZJL-002

日期及气候: 2025、04、05 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 20KV 真空断路器。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: ZC-7 2500V 兆欧表、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025年 04月 05日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-003

日期及气候: 2025、04、05 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 20KV 电压互感器。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: QJ44 双臂电桥、ZC-7 2500V 兆欧表、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025年 04月 05日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-004

日期及气候: 2025、04、05 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 20KV 母线。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: ZC-7 2500V 兆欧表、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025 年 04 月 05 日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-005

日期及气候: 2025、04、05 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 20KV 电力电缆。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: 万用表、验电器、KEW3124S 10000V 高压绝缘测试仪、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025 年 04 月 05 日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-006

日期及气候: 2025、04、06 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 箱变。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: HTZZ-S20A 直流电阻快速测试仪、BZC 全自动变比组别测试仪、KD100 2500V 0-200GΩ 兆欧表、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025 年 04 月 06 日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-007

日期及气候: 2025、04、06 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 电流互感器。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: QJ44 双臂电桥、AC-7 2500V 兆欧表、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025 年 04 月 06 日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-008

日期及气候: 2025、04、06 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 电压互感器。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: QJ44 双臂电桥、AC-7 2500V 兆欧表、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  <u>2025</u> 年 <u>04</u> 月 <u>06</u> 日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-009

日期及气候: 2025、04、06 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 母线。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: AC-7 2500V 兆欧表、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025年04月26日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-010

日期及气候: 2025、04、06 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 真空断路器。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: HDHL-100 回路电阻测试仪、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025 年 04 月 06 日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-011

日期及气候: 2025、04、06 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV SVG 成套装置。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: HTZZ-S20A 三回路直流电阻测试仪、ZC-7 2500V 兆欧表、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025年06月06日	
备注 (包括处理结果): 无。	

旁站监理记录表

工程名称:南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-012

日期及气候: 2025、04、06 晴: 6℃-20℃	施工单位: 天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 10KV 电力电缆。	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: KEW3124S 10000V 高压绝缘测试仪、SQSB 试验变压器、操作台, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。	
监理工作情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无。 旁站监理人员 (签字):  2025年 04月 06日	
备注 (包括处理结果): 无。	