

旁站监理记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：ZHJL-DQPZ-002

日期及天气：2025/03/14 阴 8℃~12℃	施工单位：天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序：1#并网点一次舱电缆终端头制作	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：15:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、主要内容和要求是☑否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☑否□已通过中间验收，基础及构筑物是☑否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☑否□正确。 3、施工管理人员<u>1</u>人、安装人员<u>2</u>人，是☑否□均到岗。设备、材料是☑否□已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☑否□符合设计，绝缘是☑否□良好。 5、电缆终端及配件是☑否□齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☑否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☑否□可靠。 8、接线端子压接是☑否□可靠。 9、相色标志是☑否□正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 孙少坤	2025年03月16日

注：本表一式2份，由监理项目部留存。