

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：ZHJL-DQPZ-001

日期及天气：2025/03/14 阴 8℃~12℃	施工单位：天津奥联新能源有限公司
旁站监理的部位或工序：1#并网点SVG电缆终端头制作	
旁站监理开始时间：09:00	旁站监理结束时间：11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况： <i>无</i>	
旁站监理人员（签字）： <i>孙永</i>	

2025年03月16日

注：本表一式 2 份，由监理项目部留存。