

质量旁站记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GRGF-CZZH-ZLPZ-003

旁站的关键部位、 关键工序	智造中心逆变器交流电缆终端 头制作安装	施工单位	虹昇（北京）新能源科技有限 公司
旁站开始时间	2025 年 05 月 01 日 15 时 00 分	旁站结束时间	2025 年 05 月 01 日 17 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工作业指导书是☑否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☑否□向全体施工人员进行技术交底。

2、施工管理人员 3 人、安装人员 6 人，是☑否□均到岗。设备、材料是☑否□已落实到位。

3、电缆型号，电压及规格是☑否□符合设计，绝缘是☑否□良好。

4、电缆终端及配件是☑否□齐全，无损伤。

5、施工制作工艺是☑否☑符合规程及产品技术要求。

6、接地线连接安装是☑否□可靠。

7、接线端子压接是☑否□可靠。

8、相色标志是☑否□正确。

发现问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：[Signature]

2025 年 05 月 01 日

注：本表一式 1 份，项目监理机构留存。

