

GFDZJBM31: 监理初检方案

监 理 初 检 方 案

批准: 廖昭武

审核: 郭俊兴

编制: 廖昭武



建水五里冲蓄光互补光伏电站监理项目部

建水县五里冲蓄光互补21.6MWP光伏发电项目

质量(初)验收计划/方案

工程编号					工程名称	验收单位					控制点类型				标准编号
单位工程	子单位工程	分部工程	分项工程	检验批		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位	W点	H点	R点	S点	
01						√			√	√					
	01				35KV配电室基础	√			√	√					GB50202
		01			羊舍基础	√			√	√					GB50202
			01		桩基定位及高程控制	√			√		√				GB50202
				01	桩基定位及高程控制	√			√				√	√	GB50026
			02		桩基施工	√			√				√	√	GB50202
				01	桩基施工										GB50202
		02			箱变基础	√			√	√					GB50202
			01		定位放线及高程控制	√			√		√				GB50026
				01	定位放线及高程控制	√			√				√	√	GB50026
			02		挖方	√			√						GB50202
				01	土方开挖	√			√			√			GB50202
			03		填方	√			√						GB50202
				01	土方回填	√			√			√			GB50202
			04		基础模板	√			√						GB50300
				01	现浇混凝土模板安装工程	√			√			√			GB50300
			05		基础钢筋	√			√						GB50300
				01	钢筋安装工程	√			√						GB50300
			06		混凝土施工	√			√						GB50204
				01	混凝土施工	√			√		√	√		√	GB50204
			07		混凝土外观及结构尺寸偏差										GB50300
				01	混凝土外观及结构尺寸偏差	√			√						GB50300
			08		砌体工程	√			√						GB50203
				01	砖砌体施工	√			√		√				GB50203
		03			支架及组件安装	√			√	√					GB50794
W点（见证待验点）、H点（停工待检点）、R点（记录见证点）、S点（旁站点）、隐蔽工程必须采用停工待检点															

建水县五里冲畜光互补21.6MWP光伏发电项目

质量(初)验收计划/方案

工程编号					工程名称	验收单位					控制点类型				标准编号
单位工程	子单位工程	分部工程	分项工程	检验批		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位	W点	H点	R点	S点	
			01		固定支架安装										GB50794
				01	支架安装	√			√						GB50794
			02		光伏组件安装	√			√						GB50794
				01	光伏组件安装										GB50794
		04			电气设备安装	√			√	√					GB50173
			01		组串逆变器安装	√			√						GB50173
				01	组串逆变器安装										GB50173
			02		交流汇流箱安装										GB50173
				01	交流汇流箱安装	√			√						GB50173
			03		低压盘柜安装										GB50173
				01	低压盘柜安装	√			√						GB50173
			04		35kv箱式变电器安装										GB50173
				01	35kv箱式变电器安装	√			√						GB50173
		05			防雷接地安装	√			√	√	√				GB50169
			01		避雷及接地装置安装	√			√						GB50169
				01	接地装置安装	√			√						GB50169
				02	避雷引下线安装	√			√						GB50169
		06			电气线路施工	√			√	√					GB50168
			01		电缆线路施工	√			√	√					GB50168
				01	电缆沟开挖	√			√						GB50168
				02	电缆敷设	√			√						GB50168
				03	电缆沟回填	√			√	√	√				GB50168
			02		电缆终端制作安装	√			√						GB50168
				01	电力电缆终端制作安装	√			√						GB50168
W点（见证待验点）、H点（停工待检点）、R点（记录见证点）、S点（旁站点）、隐蔽工程必须采用停工待检点															

建水县五里冲畜光互补21.6MWP光伏发电项目 质量(初)验收计划/方案

[illegible]