

施工图会检纪要

编号: ZHIL-FJHJ-001

工程名称: 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

签发: 徐耀生

会议地点	施工项目部	会议时间	2018 年 11 月 5 日
会议主持人	徐耀生		
会检图册: 总平面布置图、电气总的部分、CF-D-203 交直流电源电气设计图、楼面电气、支架详图、加固图			
本次会议内容: 2018 年 11 月 5 日江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目业主马旭东组织设计、 监理、施工单位在项目部会议室召开江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目电气施工 图会检会议。 成都初方电力设计有限公司首先对电气施工图纸进行设计交底和说明。业 主专工马总对工程施工质量通病、强制性条文及标准工艺控制提出严格要求,要 求施工单位严格按照图纸设计进行施工, 监理单位做好施工过程中的质量监督 检查。设计单位就监理、施工项目部对设计图纸中提出的问题给予解释与答复, 各方意见一致形成会议纪要如下: 1 加固图纸加固檩条尺寸详图和大面图不一致以哪个图为准。 设计回复: 2 系杆及加固系杆两端加固板中心圆孔面积与实际比例不符导致无法安装螺栓。 设计回复: 变更图纸 3 支架连接件详图出现两个标准, 以哪个为准。			
会签意见: 业主项目部(章) 业主项目经理: 马旭东	会签意见: 监理单位(章) 总监理工程师: 徐耀生	会签意见: 设计单位(章) 设总:	会签意见: 施工项目部(章) 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目 项目专用章

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。