




# 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目单位工程验收整改单

项目名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目	
项目概况	<p>一、本工程实际安装容量为 100.00198MW，分为 25 个方阵，每个方阵包含 1 台 4MW 箱变，采用 445Wp、450Wp 单晶双面电池组件，固定倾角安装，安装角度为 32°，每 26 块组件组成一个支架单元，2×13 双排布置形式，共计安装 8564 个支架单元。集电线路分为 4 回，每回场内高压电缆汇集至最后一台箱变后，直接通过架空线送至顺新 220kV 汇集站 35kV 侧。</p> <p>二、</p> <p>工程建设相关单位建设单位：丰宁满族自治县清能明德光伏发电有限公司          监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司          设计单位：西安特变电工电力设计有限责任公司          施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司</p>	
检查发现的问题	<p>1、整改问题详见见附件 1</p> <p>2、要求每日在管理群报消缺日报。</p>	
被检查单位 负责人签字	<p>签字：党国 刘东</p> <p style="text-align: right;">日期：2021年10月16日</p>	
施工单位（盖章）： 代表签字：	 <p>党国 2021年10月16日</p>	<p>监理单位（盖章）： 代表签字：</p>  <p>王立本 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 监理单位项目部 2021年10月16日</p>
建设单位工程管理部（盖章）： 代表签字：	 <p>2021.10.16</p> <p style="text-align: center;">项目部</p>	

