

项目变更单

项目名称	经开区 420kW 光伏发电项目		
施工单位	常州 光盛 钢结构有限公司		
日期	2017 年 03 月 17 日		
项目负责人及主要参加人	杜楠楠		
变更内容	AB区钢立柱整体高度降低 400mm. 和 A5 区保持基本持平. 同时将 GJ-9 补齐, 和 GJ8 水平.		
变更理由	AB区钢立柱 过高. 存在风险. 降低高 度		
所在单位 意见	负责人签字: 陆飞. 周晓建 单位 (盖章): 2017 年 3 月 17 日		

