

技术标准问题及标准间差异汇总表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JJS2-001

序号	标准名称	《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》		
	条款	原文内容	问题及差异	建议
1	DLT5168-2002+110kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程	在此版本上新加上了 750kV 架空电力线路、钢管杆等相关技术要求；并取消了“优良等级”评定	此文件已作废，被新版本代替	DLT5168-2016+110kV-750kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程

监理项目部（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

