





图纸会审记录（一）

编号：JJS4-JLT01-001

工程名称	仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目	建设单位	仙居量子新能源科技有限公司
施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	勘察单位	
占用面积	522 亩	工程造价	
结构类型 层数	砖混结构，层数 2 层	会审地点	工地项目部会议室
承包范围		会审时间	2017 年 01 月 05 日
图纸 会审范围	综合楼和中控楼建筑、结构、照明、防雷接地、通讯、网络、给排水；辅助建筑；光伏系统；		
参 加 单 位	单 位 名 称	参 加 人 姓 名	
	仙居量子新能源科技有限公司	张永华 陈伟	
	常州正衡电力工程监理有限公司	薛文泉 王峰 赵红武	
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	石文峰	
	正泰国际工程有限公司	舒永东 李文策	

设计图纸会审记录 (二)

编号: JJS4-JLT01-002

图 纸 编 号	审 图 意 见	设计答复	
XJD-ST001-G010 4-03	电控楼结构图，楼梯轴线标注错误		
XJD-ST001-G010 2-02	预成孔灌注桩图预埋件变更		
DX1603-X0102-0 1	光伏区平面布置与实际不符，无法满足现场施工需求		
XJD-ST001-G010 3-04	箱变基础原位置受地形影响，需变更到道路侧边		
XJD-ST001-G010 4-05	电控楼二层的预埋件取消，以后施工单位采用槽钢替代		
	逆变器、汇流箱安装图仍未提供		
施工单位 (盖章):  浙江台州仙居光伏发电工程 参加人员 (签字):  2017 年 9 月 10 日	监理单位 (盖章):  浙江台州仙居光伏发电工程 参加人员 (签字):  2017 年 9 月 10 日	设计单位 (盖章):  参加人员 (签字):  年 月 日	建设单位 (盖章):  仙居上张四香湾20MW农光互补光伏电站 参加人员 (签字):  2017 年 01 月 10 日