

施工图预检记录表

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏发电项目

编号: HBJD-WPQC-TZYJ-002

图纸名称: 土建、电气

序号	预检记录	备注
1	钢梯图纸 JD-F1619S-T0104-02 中柱脚详图与柱脚安装节点示意图螺栓个数不符。	以柱脚详图为准，示意图仅为节点示意
2	屋顶栏杆是否可以取消	当现场厂房屋脊到女儿墙顶净高大于400mm时，可取消屋顶栏杆。
3		
4		
5		
6		
7		

参与人员签名:

张园伟 郭晓林 苗莉云 付提传 施煜东.

日期: 2016 年 12 月 20 日