

GFDZJBM44：施工图预检记录表

· 施工图预检记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇 4*20MW 农光互补光伏发电项目

编号：HRGF-TZYJ-001

图纸名称：进站大门及标识墙建筑详图。		
图号：HW-B16120635-T0103-03。		
序号	预检记录	备注
1.	外立面总平面图与现场施工图大门围墙方向不符。	
参与人员签名： 胡德林 王红 王全		
日期：2017 年 6 月 23 日		

- 注
1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。
 2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号，不需一册一份记录。
 3. 对于设计中有不符合强制性条文的，应于注明违反条款。
 4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。
 5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪，会检纪要中明确的内容在备注中说明。

