

施工图预检记录表

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MW 光伏发电项目工程

编号：GFDZJBM044-02

图纸名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MW 光伏发电项目工程

序号	预 检 记 录	备 注
1	35kV 2 号集电线路中，12 号方阵到 11 号方阵电缆和桥架都比较长，建议取消该根电缆，新增 1 根电缆从 13 号方阵接到 9 号方阵，这样可以减少 35kV 电缆约 140 米	根据实际情况，此项方案可行，请审核批准
2	第四条说明避雷针与电气设备的空中距离不小于 5M 现场布置无法达到，是按独立避雷针冲击电阻为 10 欧姆时的要求，避雷针冲击接地电阻减小，避雷针接地体接入主接地网后此条要求应改为 $0.3R+0.1h$ 。	图纸 D0105-02、根据现场实际情况，同时达到规范要求
3	接地扁铁换成 $\Phi 12$ 的圆钢代替	图纸 D01608 如以 $\Phi 12$ 圆钢代替，但在焊接施工时必须两面施焊，搭接长度最低 6 倍圆钢直径，其他请按规范执行，必需达到相应接触面积

参与人员签名：

孙富斌 王兴明

日 期：2017 年 4 月 21 日



由 扫描全能王 扫描创建