

施工图预检记录表

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YLYY-001

图纸名称:		
序号	预 检 记 录	备 注
1	U型连接件B与水泥支墩连接处与设计图纸不符	设计答复
2	逆变器、汇流箱位置固定不明确	设计答复
3	通讯电缆走向不明确	设计答复
4		
5		
6		
参与人员签名:  梁洁  张雪  张雪 日期: 2017年3月27日		