

图纸会审专题例会会议纪要

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：ZHJL-TZHS-01

会议地点	监理部会议室	会议时间	2018 年 10 月 16 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王国富、严卫忠
会议议题	关于工程施工图纸会审等相关事宜		

业主方：

- 1、设计院出图设计方案受施工方影响较大；
- 2、设计院到目前为止还没有提供项目的相关描述，比如设计理念、设计步骤、电站配置、电站工作方式区分等。
- 3、特殊区域覆土层厚的地块，总包方要反馈给设计院，设计单位需重新优化设计。

总包方：

- 1、本次图纸会审是对现已出图的图纸进行会审。
- 1、工程施工过程中存在设计遗漏或者设计变更等信息时，可通过联系单（签字、盖章）形式发往现场，可作为施工依据，最终会在竣工图中完善。

监理方：

- 1、设计图设计方未签字。
- 2、垫片厚度及规格未标注说明。
- 3、现有图纸无总说明。
- 4、组件型号、规格未说明。
- 5、逆变器高度未标明。
- 6、无电缆清册。

正衡监理丰宁项目部

2018-10-16

注：后附会议签到表一份。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

[illegible]

GFDZJBM44: 施工图预检记录表

施工图预检记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: ZHJL-TZHSJLB-01

图纸名称: 1-N1809-FNFP-DXG-PMD-01,2-N1809-FNFP-YMZZ-PMD-01,3-N1809-FNFP-GMS-PMD-01,4-N1809-FNFP-TH-PM D-01,5-N1809-FNFP-HQ4C-PMD-01,6-N1809-FNFP-SHZ4C-PMD-01,7-N1809-FNFP-D-01,8-N1809-FNFP-LG-JGZS- 10,9-N1809-FNFP-LG-JGZS-01,10-N1809-FNFP-YMZ-JD-01,11-N1809-FNFP-PDBK-01,12-N1809-FNFP-PDBK-JG-02		
序号	预 检 记 录	备 注
1	设计图设计方未签字	
2	垫片厚度及规格未标注说明	
3	现有图纸无总说明	
4	组件型号、规格未说明	
5	预埋桩外露部分土误差范围未标注	
6	三角件只有长度, 未标注规格尺寸	
7	桩长度与孔深度不相符 (需标注说明)	
8	安装逆变器高度未标明	
9	孔深度与预埋件深度距离未标注	
10	自拌混凝土 C30 配合比未明确	
11	设计图纸无电缆清册	
12	逆变器、汇流箱相连电缆型号、规格未标注	
13	接地扁铁焊接需标明正反两面防腐	
参与人员签名: 日 期: _____年__月__日		

- 注 1. 该表格用于监理项目部对施工图的预检。
2. 图纸名称填写每一次预检审查图纸名称及相应的卷册号, 不需一册一份记录。
3. 对于设计中有不符合强制性条文的, 应于注明违反条款。
4. 在施工图会检和交底前将该记录提供业主项目部。
5. 对监理项目部提出的建议和意见进行跟踪, 会检纪要中明确的内容在备注中说明。

