


设计图纸会审记录（二）

编号: RJFP-TZHS-002

图 纸 编 号	审 图 意 见		
	组件安装倾斜角度 10° -25° 不等, 根据现场勘测, 综合业主意见, 考虑当地气象光照条件, 角度最大化。		
	支架基础支墩水泥标号未说明, 设计交底 C30。		
	图纸上边未备注该电站所用材料清单		
	基础浇筑支座用 10×80		
	光伏电站支架需进行斜撑加固		
	支架安装前立柱高于女儿墙		
	横向相邻组件间距为 2cm		
	组件板面排布依照屋顶实际情况而定		
	组件支架支墩间距 0.3m-2.8m 不等		
	竖向相邻组件间距 5mm		
施工单位（盖章）： 参加人员（签字）：  2017年9月1日	监理单位（盖章）： 参加人员（签字）：  2017年9月1日	设计单位（盖章）： 参加人员（签字）：  2017年9月1日	建设单位（盖章）： 参加人员（签字）： 年 月 日

